MeGA

Mehrwert durch Gebäudeautomation
Der Fachverband führender GA-Planer

GA-BETRIEBSMITTELLISTE

Objektname

Spalten werden ausgefüllt durch:

1. IDENTIFIKATION - Planer GA
2. STANDORT - Planer HLKSE
3. AUSLEGUNGSDATEN HLK - Planer HLKSE *
4. BESTELLUNGS-SPEZIFIKATIONEN - Unternehmer GA / HLKSE
5. ELEKTRO-ANSCHLUSS - Unternehmer GA / HLKSE
6. E-SCHEMA - Unternehmer GA

*. Information zwingend, wenn Feldgeräteausschreibung durch GA-Planer

T= Trennzeichen
HK = Hauptklassen der technischen Gebäudeausrüstung gem. (Tabelle A3)*
LN = Laufnummer

1. IDENTIFIKATION														2. STANDORT		3. AUSLEGUNGSDATEN HLK									4. BESTELLUNGS-SPEZIFIKATIONEN			5. ELEKTRO-ANSCHLUSS						6. E-SCHEMA
Lie	T	Geb	T	Ebe	T	Anlage	T	HK	LN	Bezeichnung			Raum-Bez	Raum-Nr		Vol.str. m3/h	Druck Pa	Temp VL (C)	Temp RL (C)	Leist kW	Med Spez	Qualit Spez	PN (bar)	DN (mm)	kvs Wert	Feldgerät Lieferant	Feldgerät Fabrikat	Feldgerät Typ	Ph Anz	U V	AC/DC	I A	P kW	Drehz. U/Min.	Fkt./Blatt Stromlauf
Schaltgeräte-Kombination:																																	
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TA	001				SGK Klimazentrale 4. UG		Technik	Z	U25																
Automationsstation:																																	
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TC	002				AS Teilklima Büro		Technik	Z	U25																
Anlage:																																	
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001				Teilklima Büo		Technik	Z	U25																
Betriebsmittel:																																	
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	B	01	Temperaturfühler	AUL		Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	B	02	Temperaturfühler	ZUL		Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	B	03	Temperaturfühler	ABL		Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	B	04	Temperaturfühler	WRG		Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	B	05	Differenzdruckfühler	ZUL		Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	B	06	Differenzdruckfühler	ABL		Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	F	01	Ventilator	ZUL	Thermisches Überlastr.	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	F	02	Ventilator	FOL	Thermisches Überlastr.	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	F	03	Thermostat	Frostschutz		Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	01	Ventilator	ZUL	Motor	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	02	Ventilator	FOL	Motor	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	03	Pumpe Lufterhitzer	Antrieb	Antrieb	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	04	Pumpe	WRG	Motor	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	05	Klappe	AUL	Antrieb	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	06	Klappe	FOL	Antrieb	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	07	Dreiwegventil	WRG	Antrieb	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	08	Regelventil Lufterhitzer	Antrieb	Antrieb	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	09	Regelventil Luftkühler	Antrieb	Antrieb	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	10	Brandschutzklappe	ZUL	Antrieb	Korridor	K	U291																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	M	11	Brandschutzklappe	ABL	Antrieb	Korridor	K	U291																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	T	01	Ventilator	ZUL	Frequenzumrichter	Technik	Z	U25																
HB	_	VW	03	_	U	04	_	TL	001	_	T	02	Ventilator	FOL	Frequenzumrichter	Technik	Z	U25																
Total:																																	
																0												0	0			